

上下壓把

A 普通火災用
木材 紙張 塑膠
...等火災

B 油類火災用
石油 有機溶劑
油漆 油脂類
...等火災

C 電氣火災用
變壓器 電線
配電盤 (高壓
電除外)
...等火災

滅火器 例行維護

檢查要點

- 1 檢查滅火器瓶身是否有鏽蝕、皮管是否有龜裂情形。
- 2 檢查壓力表，指針在綠色範圍內屬正常。
- 3 定期實施檢測。
- 4 應使用附有內政部登錄機構認可標示之滅火器。

1 拉

拉開安全插梢

2 瞄

瞄準火源根部

3 壓

壓下握把

4 掃

對準火源根部左右掃射

應變判斷 + 安全執行

- 1 火災初期得使用適當滅火器進行滅火。
- 2 滅火前，應先確保退路及人員安全。
- 3 使用滅火器時，應位於上風處，避免吸入藥劑或視線遮蔽。
- 4 若火勢擴大、無法靠近或滅火失敗時，應關門立即逃生。
- 5 熄滅後以水降溫，持續監控，確定完全熄滅。

滅火器操作
注意事項

防範未然 檢查您的居家 火災風險



保護家人，保護自身生命安全，請逐一檢視上述居家火災風險檢核項，以提升火災初期之應變與自救能力。

臺北市消防局 關心您
電話：(02)27297668 分機6119