

燃氣型熱水器安全檢核

在空氣不流通的空間使用燃氣熱水器或瓦斯爐具,容易發生一氧化碳中毒,一氧化碳中毒會使人頭痛、疲倦、嘔吐、暈眩,甚至死亡,現在一起來檢查家中的燃氣型熱水器吧!



排氣管是否張貼施工標籤

設置於室內者
是否安裝排氣管

機身是否張貼施工標籤
及CNS、TGAS標示


燃氣熱水器及其配管施工標籤	
承裝業者名稱	
承裝業者電話	
及地址	
技師名稱	檢閱號碼
施工內容	
施工日期	年 月 日

周圍是否放置易燃物

冷熱水管、燃氣管
是否破損漏水



居家環境通風檢核



陽臺

加裝窗戶陽臺應選用強制型熱水器



廚房

使用燃氣爐具煮火鍋、泡茶時,請保持環境通風



浴室

避免安裝燃氣熱水器或選擇正確型式



臥室

使用薰香、精油時,請注意環境通風

一氧化碳要小心

開窗通風保性命



燃氣熱水器安裝5要原則

1要 保持環境通風

避免陽台加裝門窗、紗窗不潔及晾曬大量衣物等情形。使用瓦斯爐具烹煮時,務必開窗保持通風。

3要 檢驗合格標示

熱水器應貼有CNS(國家標準)及TGAS(台灣區瓦斯器材工業同業公會)檢驗合格標示安裝完成後,機身及排氣管是否張貼施工標籤。

5要 注意安全安裝

請由**合格技術士**依安裝標準安裝。

2要 注意定期檢修

熱水器應定時檢修或汰換,如發現水溫不穩或更換零件時,均應請**合格技術士**為之。

4要 選擇正確型式

屋內通風不良場所應選用**密閉**或**半密閉強制排氣型**。



臺北市消防局 關心您
電話：(02)27297668 分機6156